



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.015.E.000219.01.14

от 27.01.2014 г.

**Продукция:**

Пропитки огнебиозащитные водные. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2389-024-87271621-2011 "Пропитки защитные водные". Изготовитель (производитель): ООО "ВИТ", адрес: 403014, Волгоградская обл., Городищенский район, ст. Орловка (Российская Федерация). Получатель: ООО "ВИТ", адрес: 403014, Волгоградская обл., Городищенский район, ст. Орловка (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**соответствует**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.5) **прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования**

для защиты древесины от возгорания, распространения пламени, гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе. Также применяются для обработки поверхностей эвакуационных аварийных выходов

**Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):**

Заявление № 00101 от 15.01.2014 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.09.П.012141.12.13 от 31.12.2013 г. Настоящее свидетельство выдано взамен свидетельства о государственной регистрации №RU.77.01.34.015.E.008005.11.13 от 26.11.2013 г.

**Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза**

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

  
(Ф. И. О. /подпись)

Андреева Е.Е.





## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00021/20

Серия **RU** № **0269883****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 301760, РОССИЯ, Тульская область, город Донской, микрорайон Центральный, улица Горноспасательная, дом 1, строение А. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ». Место нахождения (адрес юридического лица): 403014, РОССИЯ, Волгоградская область, Городищенский район, железнодорожная станция Орловка, улица Строительная, строение 6. Адрес места осуществления деятельности: 403014, РОССИЯ, Волгоградская область, Городищенский район, железнодорожная станция Орловка, улица Строительная, строение 6. Основной государственный регистрационный номер: 1133455001844. Телефон: +7 8442354666. Адрес электронной почты: vit@vitgroup.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ». Место нахождения (адрес юридического лица): 403014, РОССИЯ, Волгоградская область, Городищенский район, железнодорожная станция Орловка, улица Строительная, строение 6. Адрес места осуществления деятельности: 403014, РОССИЯ, Волгоградская область, Городищенский район, железнодорожная станция Орловка, улица Строительная, строение 6.

**ПРОДУКЦИЯ**

Пропитка огнебиозащитная водная плотностью от 1,0 г/см<sup>3</sup> до 1,2 г/см<sup>3</sup>, выпускаемая по Техническим условиям ТУ 2389-024-87271621-2011 с изм. №1 «Пропитки защитные водные». Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС**

3824 99 700 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Протоколы сертификационных испытаний № 151-С/ТР-20 от 13.10.2020 года, № 152-С/ТР-20 от 13.10.2020 года от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 года.

Акт о результатах анализа состояния производства № 173-АСП/20 от 09.09.2020 года от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58.

Схема сертификации 1с. Иные документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри бланк приложение бланк № 0773967.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия, приведены в приложении бланк № 0773967.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 0773967.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.10.2020 ПО 18.10.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Подсавалов Денис Сергеевич  
(Ф.И.О.)

Коньшин Александр Александрович  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00021/20

Серия RU № 0773967

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 2389-024-87271621-2011 с изм. №1 «Пропитки защитные водные»

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия:

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил   | Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа |
|--|---|--|
| ГОСТ Р 53292-2009                                    | "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний" | пункты 5.1, 5.2.   |

## Показатель эффективности средства огнезащиты:

Обеспечивает I группу огнезащитной эффективности при нанесении с расходом, установленным изготовителем, 600 г/м<sup>2</sup> без учета технологических потерь. Состав не проходил испытания на устойчивость к старению.

Обеспечивает II группу огнезащитной эффективности при нанесении с расходом, установленным изготовителем, 400 г/м<sup>2</sup> без учета технологических потерь. Состав не проходил испытания на устойчивость к старению.

## Условия и сроки хранения, срок службы (годности).

Условия хранения согласно Техническим условиям ТУ 2389-024-87271621-2011 с изм. №1 раздел 6:

Транспортирование и хранение по ГОСТ 9980.5-2009. Упаковки с пропиткой должны храниться в штабелях высотой не более 1,5 метра с проходами между ними для циркуляции воздуха. Хранить и транспортировать в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов при температуре окружающего воздуха выше 0°C. В случае замораживания, после оттаивания пропитки сохраняют свои свойства.

Срок хранения согласно Техническим условиям ТУ 2389-024-87271621-2011 с изм. №1 пункт 8.2: Гарантийный срок хранения пропиток – 36 месяцев с даты изготовления.

Срок службы (годности) согласно Техническим условиям ТУ 2389-024-87271621-2011 с изм. №1 пункт 8.3: более 1 года.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Подсевалов Денис Сергеевич

(Ф.И.О.)

Коншин Александр Александрович

(Ф.И.О.)